

יום שלישי 29 אוגוסט 2023  
י"ב אלול תשפ"ג

**לכבוד**  
**משתתפי המכרז**  
**מכרז משותף מ/5/2023**  
**החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ**  
**עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ**

א.ג.נ.,

**הנדון: מכרז פומבי משותף מס' מ/5/2023 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות: עב' עפר (כולל בקרית הספורט) ופריצת דרכים, קירות תומכים, מובלי ניקוז וסלילה חלקית כולל ניקוז דרכים והכנות לגורמי חוץ, חדרי טרפו ותשתיות מים וביוב במתחם 'שיפולי ההר' באילת**

מסמך הבהרות מספר 1

החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ (להלן – **החברה**) ועין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ (להלן – **התאגיד**) מתכבדים בזה להעביר לעיונכם תשובות לשאלות הבהרה כפי שהתקבלו אצלן עד למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה, כדלקמן:

שאלות ובקשות הבהרה			
מס'	עמ'	השאלה / הבקשה	המענה
1		המחירים בכתב הכמויות מבוססים על מחירון (משב"ש) חודש 12/2022, עקב עליות המחירים נבקש לעדכן את המחירים למחירון המעודכן האחרון ביום ההגשה.	מחירון משהב"ש 12/22 הינו המחירון המעודכן האחרון
2		לפי מחירון משב"ש יש להוסיף למחירים תוספת אילת (עוד 12%)	המכרז הוכן במרביתו ע"ב מחירון משהב"ש אולם עפ"י הנחיית רמ"י הגורם המתקצב, לא תינתן תוספת אילת. המציע יגיש הנחה בהתאם לשיקוליו
3		סעיפים 90.01.0010, 51.02.0070 בנושא חפירה + טיפול בחומר + פיזור והידוק, לא תומחר לפי מחירון משב"ש. המחיר לפי מחירון משב"ש להלן: סעיף 51.02.0070 סעיף חפירה / חציבה: 26.13 ש"מ/מ"ק סעיף 51.02.0260 סעיף טיפול בחומר: 23.85 ש"מ/מ"ק סכ"ה 49.98 ש"מ/מ"ק ובתוספת 12 אחוז (אילת) 55.97 ש"מ/מ"ק מבקשים לעדכן את המחיר הערה: בסעיף רשום חפירה ו/או חציבה, מניסיון קודם אנחנו מעריכים כי 90 אחוז חציבה	אין שינוי בתימחור הסעיפים. המציע יגיש הנחה בהתאם לשיקוליו
4		ביצוע מובל ניקוז, סעיפים 90.01.0060 ו 91.01.0060 מחיר דומה (1750 ש"מ/מ"ק), תכולת העבודה בשני הסעיפים הנ"ל שונה (סיקה 107 ועוד), מבקשים לעדכן את הסעיפים לתכולה דומה. מבקשים להגדיר כי כמות ברזל הזיון עד 70 ק"ג.	בסעיף 90.01.0060 חלה טעות בניסוח. תאורו זהה לסעיף 91.01.0060: "מובל מלבני לניקוז מבטון מזויון ב-40 במידות שונות ובעומק כלשהו כולל רצפה, עיבויים, קירות, קורות, תקרה, רולקה, איטום גב קיר וגג והיסוד בחומר ביטומני עם פריימר וקלקר להגנה, איטום פנים מתקן (רצפה, קירות

ותקרות) במערכת מסוג "סיקה טופ סיל 107" או ש"ע, הספקת ברזל זיון הכל לפי הפרט והמפרט". לא מקובל כמות ברזל הזיון עד 70 ק"ג. כמות הברזל בהתאם לפרט.			
אין שינוי בתימחר הסעיף. המציע יגיש הנחה בהתאם לשיקוליו.	סעיף מספר 51.02.0900 פינוי פסולת כולל הובלה ואגרת הטמנה במטמנה היחידה באילת המחיר 45 שוטון , כ 90 שוטמ"ק, לא כולל העמסה הובלה וכולי. המחיר לא ריאלי, מבקשים לעדכן.		5
אין אישור לבצע פיצוצים. ראה נספח סביבתי מחייב לקבלן כחלק ממסמכי פרק 5.1 מניעת מפגעי רעש.	האם מאושר לבצע פיצוצים באתר?		6
הקבלן הזוכה ידרש לסלק עודפי עפר <b>ככל שיהיו</b> וסילוקם כלול במחיר היחידה. ככל שהזמין ינחה שלא לסלק הרי שהחומרים הינם של רמ"י/רשות	האם מאושר למכור את עודפי חומרי החציבה / חפירה ?		7
ברזל הזיון יהיה בהתאם לפרט ולא עד 70 ק"מ למ"ק	<b>הבהרה יזומה מטעם חכ"א ועין נטפים</b>		8
על הקבלן לקחת בקרת איכות. יש לקחת זאת כחלק ממחירי היחידה ולא תינתן כל תוספת בגין מטלה זו. למסמכי המכרז צורף פרק בקרת איכות בנוסף, מצ"ב מפרט בקרת איכות של משהב"ש. ככל שיהיו חוסרים במפרט שצורף למכרז, יחול על הקבלן גם מפרט משהב"ש. מובהר בזאת, כי התוכנה תהא ע"ח הקבלן/בקרת האיכות מטעמו ולא ע"ח מזמין העבודה, תוך שימוש באחת מ-3 חברות מורשות: NET, QA ONLINE, VI SOFT, RAMDOR	<b>הבהרה יזומה מטעם חכ"א ועין נטפים</b>		9

בהצלחה!

בכבוד רב ובברכה,

החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ      עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

**מסמך זה, על נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.**

חתימה + חותמת

שם המציע

תאריך